

Pytania /Odpowiedzi dotyczące wymiany pieców w ramach poddziałań 4.4.2 oraz 4.4.3: Obniżenie niskiej emisji

1. Czy jest możliwość przejścia z kotła opalanego paliwem stałym (Eko-groszkiem) na kocioł gazowy?

Tak

2. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania dla osób, które już wymieniły kotły?
Nie, przed modernizacją kotłowni powinna zostać podpisana umowa o dotację.

3. Czy jest możliwość montażu dodatkowego rusztu w kotle, tzw. „awaryjnego”?
Nie.

4. Czy w ramach w/w poddziałań można zamontować kotły zgazowujące? Jeśli tak proszę by Państwo podali kilka przykładów takich produktów.

W ramach Poddziałań 4.4.2 oraz 4.4.3 będzie możliwość wymiany starego źródła ciepła na kocioł zgazowujący pod warunkiem, że będzie on spełniał wymagania ekoprojektu oraz normy PN-EN 303-5:2012.

5. Czy jest możliwość wymiany starego źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne w ramach w/w poddziałań? (Osoba ma zainstalowane panele pv i koniecznie chciałaby przejść na ogrzewanie en. elektryczna).

W ramach poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3 RPO nie można realizować ogrzewania elektrycznego. Poddziałanie 4.1.1 daje możliwość instalacji elektrycznej, konkurs planowany jest na III kw. 2017 r.

6. Czy można pozostawić na budynku, jeśli są dwa źródła ciepła (kocioł c.o. oraz piec kaflowy, kotły na trot) dodatkowe źródło jakim jest piec kaflowy, bądź kocioł na trot, jako awaryjne źródło ciepła, używane tylko w przypadku awarii głównego źródła ciepła jakim byłby kocioł spełniający warunki ekoprojektu?

W związku z realizacją projektu każdy budynek mieszkalny obowiązkowo zostanie poddany ocenie energetycznej. W wykonanym przez audytora świadectwie charakterystyki energetycznej w stanie istniejącym podda on budynek ocenie energetycznej, tym samym wskaże główne źródło ciepła w budynku. Celem poddziałania jest wymiana głównego źródła ciepła na nowy piec spełniający wymagania ekoprojektu oraz normy PN-EN 303-5:2012.

Nie ma fizycznej możliwości pozostawienia starego źródła ciepła wymieniając na nowy piec w ramach przedmiotowego projektu. Tylko w przypadku jeśli piec kaflowy jest zabytkowy istnieje możliwość pozostawienia go jednak musi być on na stałe odłączony od ciągu kominowego.

7. Czy na budynkach mogą pozostać kominki, czy są jakieś regulacje w tym zakresie?

Projekty realizowane w ramach przedmiotowych poddziałań mają na celu wymianę istniejącego głównego źródła ciepła zatem jeśli kominek jest dla celów rekreacyjnych i nie jest jedynym źródłem ciepła w budynku (co wykaże ocena energetyczna budynku) wówczas może pozostać kominek w budynku.