

STAROSTWO POWIATOWE w LIMANOWEJ
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

34-600 Limanowa ul.J.Marka 9

tel./ fax 018 337-58-44

LIMANOWA dnia 24.06.2009 r.

OPINIA NR 4059-45/2009

Na podstawie art.28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.Dz.U.z 2005 r. Nr 240, poz.2027), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.455) oraz Zarządzenia Starosty Limanowskiego z dnia 21 listopada 2001 r. Nr 14/2001, po rozpatrzeniu wniosku: Pana Marcina Bratańca zam. 30-523 KRAKÓW ul.Zamoyskiego 26/9 działającego w imieniu Miasta Mszana Dolna

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na posiedzeniu w dniu **17.06.2009 r.** uzgadnia:

usytuowanie trasy: **przełożenia fragmentu sieci energetycznej kablowej z budową oświetlenia terenu**

zlokalizowanego: **MSZANA DOLNA ul. Orkana - dz. nr 4342**

gmina: **MSZANA DOLNA**

dla inwestora: **Miasto Mszana Dolna**

34-730 MSZANA DOLNA ul. Piłsudskiego 2

Integralną część niniejszej opinii stanowią mapy z uwidocznionym projektem zagospodarowania wraz z klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia (oryginał + 1 x kopia w skali 1:500).

Uwagi i zalecenia:

1. "ENION" S.A. Oddz.ZEK Rejon Dystrybucji w Limanowej uzgadnia z uwagą:
 - przed przystąpieniem do prac uzgodnić usytuowanie infrastruktury elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji stosownie do obszaru działania.
2. KSG. Sp.z o.o. w Tarnowie Oddz..Zakład Gazowniczy Kraków Punkt Dystrybucji Gazu Mszana Dolna uzgadnia z uwagą:
 - o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie istniejącego gazociągu powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu w Mszanie Dolnej.
3. TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta w Regionie Wschodnim Rozwój i Gospodarka Zasobami uzgadnia z uwagami:
 - skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami,
 - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika TP S.A. z wcześniejszym powiadomieniem,
 - przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakończony protokołem,
 - wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z uzgodnieniami będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora,
 - zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia.
4. Należy uwzględnić projektowany kabel energetyczny do oświetlenia ulicy Fabrycznej uzgodniony opinią nr 4059-37/2007 z dnia 25.06.2007 r. (trasę projektowanego kabla naniesiono na projekt zagospodarowania linią przerywaną koloru czarnego).

Przewodniczący ZespołuPrzewodniczący.....

Helena Kołodziej
Z up. STAROSTY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Limanowej